

Matériel et équipement	Une vérification des équipements doit être faite afin de s'assurer qu'il ne soit pas défectueux : nacelle élévatrice non contrôlées, endommagées	<input type="checkbox"/>
	Les câbles électriques sont sécurisés. S'ils ne le sont pas il y a un risque d'électrocution si du matériel électrique est utilisé à proximité d'eau	<input type="checkbox"/>
	Donner les instructions nécessaires aux agents pour l'utilisation des produits chimiques, si l'utilisation est inadaptée il y a un risque de dérapage, brûlure ou intoxication en cas de mauvais dosage ou d'incompatibilité des produits	<input type="checkbox"/>
Co-activité	Donner les instructions nécessaires aux agents sur place concernant l'organisation, les espaces restreints le cas échéant...	<input type="checkbox"/>
Interactions avec le personnel sur place	Dans les zones à fort passage : risque de collision avec des employés circulant dans les locaux	<input type="checkbox"/>
	S'assurer que les agents aient bien la signalisation nécessaire. Il pourrait y avoir un risque en cas d'absence de panneaux ou de cônes de sécurité pour avertir du nettoyage en cours	<input type="checkbox"/>
	En cas de travail pendant les heures de pointe, sensibiliser les agents que cela augmente les distractions et le risque d'accidents. Si cela est possible privilégier les périodes creuses	<input type="checkbox"/>
Dessus d'armoire, de vestiaires, boîtes aux lettres, surfaces difficiles d'accès	Mettre à disposition un matériel télescopique et/ou un plumeau sabre	<input type="checkbox"/>
Grooms de porte	Tester la dureté des grooms et adapter le réglage	<input type="checkbox"/>
	Fournir des cale-portes à manche long	<input type="checkbox"/>
	Signaler un groom cassé ou défectueux	<input type="checkbox"/>
Local propreté	Y-a-t-il un local propreté ?	<input type="checkbox"/>
	Penser à l'éclairage, au rangement et également à la possibilité de remplir / vider les seaux d'eau	<input type="checkbox"/>
	Identifier des stocks tampon, si la prestation a lieu sur plusieurs étages	<input type="checkbox"/>
Réapprovisionnement	Aménager le lieu de stockage (étagères) en évitant de stocker les produits et cartons lourds en hauteur	<input type="checkbox"/>
	Calendrier et process de livraison en cas de rupture de stock	<input type="checkbox"/>

	Au besoin, prévoir un support roulant pour faciliter la manutention des consommables	<input type="checkbox"/>
Management du chantier	<p>Proposer une fiche de contrôle et d'adéquation du matériel afin de faire les changements nécessaires</p> <p>Identifier des numéros d'urgence (en cas d'absence du responsable)</p> <p>Rappeler les bonnes pratiques métier (manipulation et dilution des produits ...) Si la formation et l'information des agents est insuffisante ils ne connaîtront pas les protocoles de sécurité ou les bonnes pratiques</p> <p>Vérifier que les agents soient habilités pour les travaux spécifiques. Par exemple pour les travaux en hauteur (CACES), ou d'ordre électrique (relamping etc... = H0B0 et/ou Habilitation Electrique BS)</p> <p>Ont-ils les équipements de protection individuelle (EPI) notamment les harnais, gants, ou chaussures antidérapantes ? (Les harnais ont-ils été vérifiés ?)</p> <p>Pas de précipitation, la fatigue ou la précipitation augmente le risque d'erreur, de chute et d'accident</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Manutention	<p>Identifier le port de charges possible en lien avec la prestation : sacs poubelles, réapprovisionnement des consommables...</p> <p>Mettre à disposition des chariots de transport si nécessaire</p> <p>Y-a-t-il un process à mettre en place avec le client afin d'éviter des situations de manutention ?</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Minuterie et éclairage Ambiance lumineuse	<p>Valider avec les agents si la temporisation de la lumière est suffisante, pour limiter les aller-retours et éviter la non-qualité</p> <p>Voir avec eux s'il y a des ampoules ou éclairage défectueux</p> <p>S'assurer que l'éclairage est adapté dans tous les lieux d'intervention des agents</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Fenêtres	<p>Les fenêtres sont-elles accessibles et si oui, l'agent peut-il les ouvrir facilement ? doit-il utiliser un manche ?</p> <p>Les fenêtres sont-elles facilement accessibles ou y-a-t-il nécessité d'utiliser des équipements spécifiquement (perches, nacelles...)</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

	<p>S'assurer que les fenêtres soient bien fixées et non endommagées : risque de bris ou de blessure <input type="checkbox"/></p> <p>La visibilité est-elle suffisante et la météo est-elle propice aux chantiers vitrerie ? Une mauvaise visibilité ou des intempéries pourraient compliquer les manœuvres <input type="checkbox"/></p>
Points d'eau	<p>Identifier la localisation des points d'eau en lien avec le changement d'eau en cours de prestation <input type="checkbox"/></p> <p>Y-a-t-il une bonde au sol pour permettre la vidange des matériels ? <input type="checkbox"/></p> <p>Y-a-t-il un tuyau pour éviter le port des seaux lors du remplissage ? <input type="checkbox"/></p> <p>Quelle est la longueur du tuyau selon la possibilité de transporter ou non le chariot dans le local propreté, l'objectif étant d'éviter de déplacer le seau hors du chariot <input type="checkbox"/></p>
Prise électrique	<p>Identifier la localisation des prises, sont-elles en nombre suffisant et en bon état <input type="checkbox"/></p>
Ambiance thermique et conditions climatiques	<p>Le site sur lequel intervient l'agent nécessite-t-il des vêtements appropriés au chaud / froid ? <input type="checkbox"/></p> <p>Un vent fort augmente le risque accru de déséquilibre lors d'un nettoyage en hauteur <input type="checkbox"/></p> <p>La pluie ou une humidité excessive rendent les surfaces glissantes, y compris les échelles et escabeaux <input type="checkbox"/></p> <p>Une exposition directe au soleil entraîne un risque d'éblouissement ou de déshydratation <input type="checkbox"/></p>
Accessibilité	<p>L'agent a-t-il les codes d'entrée / sortie et éventuellement les codes des ascenseurs pour faciliter les déplacements entre les étages ? <input type="checkbox"/></p>